



Äntwert vum Minister fir Energie, Claude Turmes, op d'parlamentaresch Fro n°8168 vum 19. Juli 2023 vum éierewäerten Deputéierten André Bauler iwwert "Raccordement au réseau de distribution de gaz naturel"

Esou ewéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir Energie weiderzeleeden:

„De Klimawandel an de Krich an der Ukrain hunn dozou gefouert, datt déi energeetesche Transitioun méi séier wéi geplangt muss ëmgesat ginn. Et war scho méi laang geplangt fir lues a lues aus de fossillen Energien erauszeklappen an alternativ Energiequellen ze notzen. Dozou gehéiert de Stroum an als Instrument d'Wärmepompe. Ab 1. Januar 2023 mussen och all Neibauten dem energeetesche Standard A+ entsprechen.

Duerch dës Decisiounen kënnen awer elo speziell Situatiounen entstoën, déi dozou féieren, datt Investitiounen an d'Gasnetz, déi och nach um Terrain realiséiert goufen, well se viru Jore geplangt a virgeschriwwen waren, sech net méi notze loosse.

Sou ass mir z.B. zu Ouere komm, datt e fuschneit Lotissement (PAP), wou d'Prozeduren iwwer 15 Joer gedauert hunn, bis datt et endlech fäerdeggestallt konnt ginn, net méi däerf un de Gas-Reseau ugeschloss ginn, obwuel dëst awer expressis verbis bei der Planung virgeschriwwen gi war.

Elo muss all nei Wunneng mat enger Wärmepompe équipéiert ginn, obwuel d'Pläng absolut net dono ausgeluecht gi waren.

An deem Kader wollt ech dem Här Minister fir Energie folgend Froe stellen:

- No wat fir eng Bestëmmungen ass et verbueden, fir dës fäerdege PAP, deen noweislech virum 1. Januar finaliséiert gouf, un de Gas-Reseau unzeschléissen?**
- Ass et net méiglech fir an dësem spezifesche Fall eng Iwwergangsléisung ze fannen, wou de Gas nach eng Zäit genotzt ka ginn?**
- Ginn et nach iwwer Land änlech Situatiounen, wou e fäerdegt Lotissement net méi un de Gas däerf ugeschloss ginn?“**

Mam "Règlement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments" (Energiepass-RGD) ass, nieft verschidden aneren Upassungen am Sënn vun der Dekarboniséierung vun den nei gebaute Gebaier eng Ännerung vun der Referenztechnologie fir den Heizungssystem agefouert ginn, dat heescht de Gas-Brennwäert-Kessel ass duerch eng Loft-/Waasser-Wärmepompe ersat ginn. Dës Ännerung bedeit konkret, dass bei der Berechnung vum Energiepass fir een neit Gebai, dëst mat enger Gasheizung d'Ufuerderungen betreffend d'Primärenergie, déi duerch eng Wärmepompe als Referenz vergi sinn, praktesch net méi kann errechen an deemno eng Wärmepompe fir all neit Gebai d'Standardléisung ass. Dës Ännerung ass fir all Baugeneemegung déi säit dem 1.01.2023 fir ee Wunnegebei erdeelt gëtt a Kraaft. Bei Baugeneemegungen, déi bis den 31.12.2022 erdeelt goufen, konnt een neit Wunnegebei nach mat enger Gasheizung gerechent an équipéiert ginn. Et sief drop higewisen, dass dës Iwwergangsphas vun annerhallwem Joer, also vum a Kraaft triede vum Energiepass-RGD den 9. Juni 2021 bis zum 1. Januar 2023,

extra esou laang gewielt gouf, fir et dem Secteur ze erlaben sech op déi nei Ufuerderungen anzustellen an d'Gebaier entspriechend kënnen ze plangen.

Ob een neit Wunnegebaier kann un de Gasreseau ugeschloss ginn oder net, ass onofhängeg vum Gasreseau selwer a vum PAP, mee hänkt dovunner of, wéini d'Baugeneemegung fir dat betreffend Gebai erstallt ginn ass (virum oder ab dem 1.01.2023).

Dës Ännerung vun der Referenztechnologie op eng Wärmepompe ass mat dee wichtigste Schrëtt fir dass all Neibau vun engem Gebai esou gebaut gëtt, dass net méi op fossil Energien zeréckgegraff gëtt an dëst ass ee ganz weesentleche Bausteen fir d'Dekarboniséierung vun de Gebaier zu Lëtzebuerg am Kader vum nationalen Energie- a Klimaplang an am Kader vun den europäeschen Ziler fir d'Reduktioun vun den Zäregaser an d'Energieeffizienz.

D'Idee fir d'Referenztechnologie vun enger Gasheizung op eng Wärmepompe fir Neibauten ëmzestellen ass bei engem Event mam Secteur schonn den 10. Dezember 2018 eng éischte Kéier presentéiert ginn an dunn am Kader vun der Ufro fir d'Avis'en zum Projet zum Energiepass-RGD den 29. Juni 2020 och offiziell kommunizéiert ginn.

Bei engem Neibau vun engem Wunnegebaier ass et haut scho Standard fir eng Wärmepompe anzusetzen an et mécht wierklech kee Sënn an ass och aus technescher Siicht net néideg fir eng Iwwergangsléisung op Basis vun engem fossille Brennstoff wéi dem Gas virzugesinn.

Wéi scho virdrun erkläert ass et net explizitt verbueden an engem Lotissement ee Gasreseau virzugesinn, mee doduerch, dass d'Referenztechnologie fir den Heizungssystem zanter dem 1.1.2023 d'Wärmepompe ass an et doduerch rechneresch quasi net méiglech méi ass mat enger Gasheizung de verlangte Standard aus dem Energiepass Reglement ze erfëllen, wäerten och keng Gasheizung méi an neie Wunnegebaier installéiert ginn. Doduerch besteet och kee wirtschaftlechen Interêt méi fir weiderhi Gasreseauen an neie Lotissementer virzugesinn.

Lëtzebuerg, de 4. August 2023
(s.) Claude Turmes
Minister fir Energie